

ОАО "НЗНП" Центральная заводская лаборатория
Адрес: 346392 РФ, Ростовская обл., Красносулинский р-он,
Киселевское с/п, 882км+700м а/м М-19 "Новошахтинск-Майский"
Тел.(факс): (86369)5-15-00



Паспорт № 64/2020
Газойль низкозастывающий
СТО 73281024-040-2017 изм.1-2

Код ОКПД 2 19.20.26.190
Номер пробы/партии 331
Дата выдачи паспорта 06.01.20
Дата отбора проб 05.01.20
Отбор проб по ГОСТ 2517

Резервуар № Р-1/2
Уровень наполнения (мм) 10323
Масса нетто, т 2365,567
Дата изготовления 05.01.20
Дата анализа 05.01.20

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормированное значение	Фактическое значение
1	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069-97	Не нормируется. Определение обязательно	836,0
2	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	не более 1,1	0,882
3	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91	Не выше минус 35	-39
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	Не ниже 81	82
5	Цвет	Визуально	От светло-желтого до коричневого	светло-желтый
6	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-83	не более 0,02	отсутствие
7	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	Следы	следы
8	Процент перегонки при температуре 250°С, %	ГОСТ 2177-99	Не более 65	42
9	Процент перегонки при температуре 350°С, %	ГОСТ 2177-99	Не менее 85	95
10	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	Не нормируется	-23

Заключение: продукт соответствует СТО 73281024-040-2017 изм.1-2, ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 350 0

Результаты испытаний, приведенные в паспорте, относятся только к пробе, подвергнутой испытаниям.
Результат испытаний определяется как среднее арифметическое двух параллельных определений.
Перепечатка, копирование или воспроизведение паспорта не в полном объеме ЗАПРЕЩЕНО без разрешения начальника ЦЗЛ.

Центральная заводская лаборатория
Адрес осуществления деятельности: Ростовская обл., Красносулинский район, северо-западная часть Новошахтинского
кадастрового района.



Инженер химик

Л.И.Ключкова

ОКОНЧАНИЕ ПАСПОРТА

Без печати ЦЗЛ не действительно

Лист 1 из 1

КОПИЯ ВЕРНА

