

Общество с ограниченной ответственностью

«НОВОНИКОЙЛ»

ИНН 3420011459 КПП 342001001

Адрес: 403901, Волгоградская обл., Новониколовский р-он, р.п.Новониколовский, ул.Проезжая, 1А

Испытательная лаборатория нефтепродуктов



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1190

Продукт	Фракция керосино-газойлевая Сорт А	Организация заказчик, адрес	ООО «Роста-Нефтепродукт» 460050, г.Оренбург, ул. Терешковой, д.263/2
Дата получения	13.08.2018г.	Договор №	№01-12/2018 от 29.12.2017
		Письмо №	

Проба: Количество 1,0 л

Проба №03

№ п.п	Наименование показателя	Метод испытания	Единицы измерения	Требования СТО 67350749-002-2011	Фактическое значение
1	Цетановое число	ГОСТ 3122			50
2	Плотность при 20 ⁰ , кг/м ³	ГОСТ 3900-85	кг/м ³	не нормируется	826
3	Вязкость кинематическая при 20 ⁰ С	ГОСТ 1461	см ² /сСт	1.8-5.0	2,5
4	Массовая доля серы	ASTM D 4294	% масс	не более 0,5	0,3
5	Содержание воды, %	ГОСТ 2477	%	отсутствие	отсутствие
6	Содержание механических примесей	ГОСТ 6307	%	отсутствие	отсутствие
7	Содержание фактических смол	ГОСТ 8489	Мг/100 см ³	не более 400	40
8	Температура помутнения	ГОСТ 5066	С ⁰	не выше -2	-2
9	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	ГОСТ 6356	С ⁰	не ниже 40	40
10	Предельная температура фильтруемости	ГОСТ 22254-92	С ⁰	не выше -10	-5
11	Температура застывания	ГОСТ 20287	С ⁰		-7
12	Фракционный состав: Температура начала перегонки 10% перегоняется 50% перегоняется 90% перегоняется Конец кипения Общий выход	ГОСТ 2177	С ⁰	не ниже 360 ⁰	142,0 163,0 285,0 365,0 390 97

Руководитель испытательной лаборатории



Качаев Д.О.